



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11NE97.B.00082/25

Серия **RU** № **0498181**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115280, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 3. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аттестат аккредитации № RA.RU.11NE97 от 17.08.2023 г. Телефон: +7(495) 248-15-14, адрес электронной почты: info@nitspb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 177, офис 202. ОГРН 1157447002954. Телефон: +7 (351) 220-71-10, адрес электронной почты: okna-lux74@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ".
Место нахождения (адрес юридического лица): 454084, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 177, офис 202. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454038, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Морская, д. 6.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые светопрозрачные со светопропускающими элементами более 25% от площади дверного проема в свету, с автоматически выпадающим или стационарным порогом, типов согласно Приложению № 1 (бланк № 1001640), выпускаемые по ТУ 25.12.10-007-34559581-2024 "ДВЕРИ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ ТИПА ДАП-1-О и ДАП-2-О С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ EIWS60". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-337/02-2025 от 24.02.2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПромПожТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21OC78); акта анализа состояния производства № ПБ043-352.24-01 от 24.12.2024 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11NE97), подписанного: Беловым Максимом Сергеевичем и Константиновым Кириллом Александровичем. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости EIWS 60. Условия хранения, гарантийный срок хранения, срок гарантии и установленный срок службы согласно Приложению № 1 (бланк № 1001640). Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (04.12.2024 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

12.03.2025

ПО

11.03.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Тарунтаев Денис Александрович

(Ф.И.О.)

Солодских Алексей Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HE97.B.00082/25

Серия RU

№ 1001640

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
7610 10 000 0	Двери противопожарные дымогазонепроницаемые светопрозрачные со светопропускающими элементами более 25% от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение - стекло многослойное пожаростойкое марки «РЕФРАГЛАСС EIW 60» толщиной 26 мм изготовитель ООО «АЕ ГлассТек», ТУ 23.12.12-001-02543319-2016), с автоматически выпадающим или стационарным порогом, однопольные типа ДАП-1-О EIWS60 габаритными размерами: высота от 1600 мм до 2650 мм, ширина от 700 мм до 1250 мм и двухпольные типа ДАП-2-О EIWS60 габаритными размерами: высота от 1600 мм до 2650 мм, ширина от 1200 мм до 2050 мм, на основе алюминиевых профилей системы "СИАЛ" серии КПТ78ЕI, с глубиной сечения профиля 78 мм, (изготовитель ООО "ЛПЗ "Сегал", ГОСТ 22233-2018), глухая часть - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 45,65 мм, состоящий из 2 листов гипсокартонных огнестойких ГКЛЮ толщиной 12,5 мм каждый (ГОСТ 6266-97), 2 листов гипсокартонных огнестойких ГКЛЮ толщиной 9,5 мм каждый (ГОСТ 6266-97), облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм каждый (ГОСТ 14918-2020), и листа из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (ГОСТ 14918-2020), расположенного посередине	ТУ 25.12.10-007-34559581-2024 "ДВЕРИ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ ТИПА ДАП-1-О И ДАП-2-О С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ EIWS60"

Условия хранения: по ГОСТ 15150-69 группа ОЖ4.

Гарантийный срок хранения дверей не должен превышать 1 год при хранении в упакованном виде под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента начала монтажа, но не более 24 месяцев со дня отгрузки двери изготовителем.

Установленный срок службы дверей до списания - 10 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Тарунтаев Денис Александрович

(Ф.И.О.)

Солодских Алексей Сергеевич

(Ф.И.О.)