



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00339/22

Серия RU № 0402732



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Системы»
Место нахождения (адрес юридического лица): 454084, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, дом 177, офис 202. ОГРН: 1157447002954. Телефон: 8(351)791-72-97, адрес электронной почты: okna-lux74@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Системы».
Место нахождения (адрес юридического лица): 454084, Россия, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, дом 177, офис 202; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454038, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Морская, дом 6.

ПРОДУКЦИЯ

Окна противопожарные типа ОП-60 с импостами или без импостов, изготовленные из алюминиевых профилей системы «СИАЛ» серии «КПТ78ЕI» (производства ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ» по ГОСТ 22233-2018) глубиной сечения профиля не менее 78 мм, светопрозрачное заполнение - стекло закаленное огнестойкое торговой марки «FireClass 60» толщиной не менее 6 мм (производства ООО «Технологии стекла», ТУ 5923-001-36421094-2016) в составе двухкамерного стеклопакета толщиной не менее 32 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-001-34559581-2017 «Окна противопожарные из алюминиевых профилей». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7610 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3109/C-22 от 21.09.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-182.22-01 от 13.09.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости окон – Е60. Условия хранения окон в части воздействия климатических факторов внешней среды - (УХЛ 4.2) ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня начала эксплуатации. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2022

ПО 22.09.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Ненашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)